

Приложение № 1 к письму ЧРДУ № Р62-61-IV-12.3.1.1-1544 от 01.06.2015г.

Результаты контрольного замера. Объем АЧР.

Предприятие: ОАО "Вишневогорский ГОК" ПС: ГПП-1 17 июня 2015г. (время местное)

ПС	Присоединения, подключенные под АЧР	Уставки АЧР						Мощность (P), МВт																	
		АЧР-1		АЧР-2		ЧАПВ		0-00			1-00			2-00			3-00			4-00			5-00		
		Гц	сек	Гц	сек	Гц	сек	нагр. ПС	нагр. АЧР	выпол нение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выпол нение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выпол нение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выпол нение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выпол нение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выпол нение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ГПП-1	ф. № 4	47.5	0.3						0.6			0.6			0.8			0.6			0.8				0.8
ГПП-1	ф. № 6	47.5	0.3						0.4			0.6			0.4			0.6			0.6				0.4
ГПП-1	ф. № 10	47.5	0.3						0.3			0.3			0.3			0.3			0.3				0.3
ГПП-1	ф. № 14	47.5	0.3						0.1			0.1			0.1			0.1			0.1				0.1
ГПП-1	ф. № 17	47.5	0.3						0.2			0.2			0.4			0.4			0.2				0.2
ГПП-1	ф. № 29	47.5	0.3						0.15			0.3			0.3			0.15			0.3				0.3
ГПП-1	ф. № 30	47.5	0.3						0.15			0.12			0.12			0.12			0.15				0.15
ГПП-1	ф. № 31	47.5	0.3						0.3			0.45			0.45			0.3			0.45				0.45
Итого:								3.53	2.2	62.3	3.53	2.67	75.6	4.33	2.87	66.3	2.93	2.57	87.7	3.53	2.9	82.2	4.33	2.7	62.4

  

ПС	Присоединения, подключенные под АЧР	Уставки АЧР						Мощность (P), МВт																	
		АЧР-1		АЧР-2		ЧАПВ		6-00			7-00			8-00			9-00			10-00			11-00		
		Гц	сек	Гц	сек	Гц	сек	нагр. ПС	нагр. АЧР	выпол нение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выпол нение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выпол нение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выпол нение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выпол нение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выпол нение
1	2	3	4	5	6	7	8	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
ГПП-1	ф. № 4	47.5	0.3						0.6			0.8			0.8			0.8			0.6				0.6
ГПП-1	ф. № 6	47.5	0.3						0.4			0.6			0.6			0.6			0.4				0.4
ГПП-1	ф. № 10	47.5	0.3						0.3			0.3			0.1			0.1			0.1				0.1
ГПП-1	ф. № 14	47.5	0.3						0.1			0.1			0.1			0.1			0.1				0.1
ГПП-1	ф. № 17	47.5	0.3						0.4			0.2			0.2			0.2			0.4				0.2
ГПП-1	ф. № 29	47.5	0.3						0.15			0.15			0.15			0.15			0.15				0.15
ГПП-1	ф. № 30	47.5	0.3						0.15			0.18			0.18			0.15			0.24				0.18
ГПП-1	ф. № 31	47.5	0.3						0.3			0.3			0.45			0.45			0.3				0.3
Итого:								3.53	2.4	68.0	3.53	2.63	74.5	3.53	2.58	73.1	3.53	2.55	72.2	3.43	2.29	66.8	2.63	2.03	77.2



ПС	Присоединения, подключенные под АЧР	Уставки АЧР						Мощность (P), МВт																	
								12-00			13-00			14-00			15-00			16-00			17-00		
		АЧР-1		АЧР-2		ЧАПВ		нагр. ПС	нагр. АЧР	выпол нение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выпол нение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выпол нение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выпол нение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выпол нение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выпол нение
Гц	сек	Гц	сек	Гц	сек	МВт	МВт	%	МВт	МВт	%	МВт	МВт	%	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ГПП-1	ф. № 4	47.5	0.3					0.6			0.8														
ГПП-1	ф. № 6	47.5	0.3					0.4			0.6				0.6					0.4					0.6
ГПП-1	ф. № 10	47.5	0.3					0.05			0.05				0.6					0.6					0.6
ГПП-1	ф. № 14	47.5	0.3					0.1			0.1				0.05					0.05					0.3
ГПП-1	ф. № 17	47.5	0.3					0.4			0.4				0.1					0.1					0.1
ГПП-1	ф. № 29	47.5	0.3					0.15			0.15				0.2					0.4					0.2
ГПП-1	ф. № 30	47.5	0.3					0.18			0.21				0.15					0.15					0.15
ГПП-1	ф. № 31	47.5	0.3					0.3			0.3				0.21					0.18					0.21
Итого:								3.43	2.18	63.6	3.43	2.61	76.1	3.53	2.56	72.5	3.53	2.38	67.4	3.53	2.1	59.5	3.53	2.46	69.7

  

ПС	Присоединения, подключенные под АЧР	Уставки АЧР						Мощность (P), МВт																	
								18-00			19-00			20-00			21-00			22-00			23-00		
		АЧР-1		АЧР-2		ЧАПВ		нагр. ПС	нагр. АЧР	выпол нение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выпол нение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выпол нение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выпол нение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выпол нение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выпол нение
Гц	сек	Гц	сек	Гц	сек	МВт	МВт	%	МВт	МВт	%	МВт	МВт	%	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	
1	2	3	4	5	6	7	8	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
ГПП-1	ф. № 4	47.5	0.3								0.6														
ГПП-1	ф. № 6	47.5	0.3								0.4				0.6					0.8					0.8
ГПП-1	ф. № 10	47.5	0.3								0.3				0.6					0.4					0.6
ГПП-1	ф. № 14	47.5	0.3								0.1				0.3					0.15					0.6
ГПП-1	ф. № 17	47.5	0.3								0.1				0.1					0.15					0.3
ГПП-1	ф. № 17	47.5	0.3								0.4				0.1					0.1					0.1
ГПП-1	ф. № 29	47.5	0.3								0.15				0.2					0.2					0.2
ГПП-1	ф. № 30	47.5	0.3								0.15				0.15					0.3					0.15
ГПП-1	ф. № 31	47.5	0.3								0.15				0.18					0.21					0.24
Итого:								3.53	2.4	68.0	5.53	3.56	64.4	3.53	2.78	78.8	2.93	2.46	84.0	2.93	2.44	83.3	4.93	2.84	57.6

И.о.главного энергетика ОАО «Видневогорский ГОК»



В.Н.Шляхтин