Приложение №1 к письму ЧРДУ № Р62-б1-IV-12.3.1.1-3468 от 03.12.2015г.

Результаты контрольного замера. Объем АЧР.

Предприятие: ОАО "Вишневогорский ГОК" ПС: ГПП-1 16 декабря 2015г. (время местное)

ПС	Присоединения, подключенные под АЧР	Уставки АЧР						Мощность (Р), МВт																	
		АЧР-1		АЧР-2		ЧАПВ		0-00			1-00			2-00			3-00			4-00			5-00		
								нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение
		Гц	сек	Гц	сек	Гц	сек	МВт	МВт	%	МВт	МВт	%	МВт	МВт	%	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	%	МВт	МВт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ГПП-1	ф. № 4	47.5	0.3						2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.6	
ГПП-1	ф. № 6	47.5	0.3						0.4			0.4			0.4			0.4			0.4			0.4	
ГПП-1	ф. № 10	47.5	0.3						0.3			0.3			0.3			0.2			0.15			0.15	
ГПП-1	ф. № 14	47.5	0.3						0.1			0.1			0.1			0.1			0.2			0.1	
ГПП-1	ф. № 17	47.5	0.3						0.6			0.6			0.6			0.6			0.6			0.2	
ГПП-1	ф. № 29	47.5	0.3						0.71			0.6			0.45			0.45			0.45			0.6	
ГПП-1	ф. № 30	47.5	0.3						0.18			0.18			0.18			0.18			0.15			0.15	
ГПП-1	ф. № 31	47.5	0.3						0.75			0.6			0.6			0.6			0.6			0.9	
Итого:								**8.95**	**5.84**	**65.3**	**8.2**	**5.58**	**68.0**	**8.35**	**5.43**	**65.0**	**8.2**	**5.33**	**65.0**	**7.77**	**5.35**	**68.9**	**7.72**	**5.1**	**66.1**

ПС	Присоединения, подключенные под АЧР	Уставки АЧР						Мощность (Р), МВт																	
		АЧР-1		АЧР-2		ЧАПВ		6-00			7-00			8-00			9-00			10-00			11-00		
								нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение
		Гц	сек	Гц	сек	Гц	сек	МВт	МВт	%	МВт	МВт	%	МВт	МВт	%	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	%	МВт	МВт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
ГПП-1	ф. № 4	47.5	0.3						2			1			0.2			0.2			0.2			0.2	
ГПП-1	ф. № 6	47.5	0.3						0.4			0.6			0.1			0.1			0.1			0.1	
ГПП-1	ф. № 10	47.5	0.3						0.2			0.2			0.03			0.03			0.03			0.03	
ГПП-1	ф. № 14	47.5	0.3						0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1	
ГПП-1	ф. № 17	47.5	0.3						0.4			0.4			0.2			0.1			0.1			0.1	
ГПП-1	ф. № 29	47.5	0.3						0.6			0.6			0.75			0.6			0.6			0.45	
ГПП-1	ф. № 30	47.5	0.3						0.15			0.39			0.15			0.21			0.24			0.21	
ГПП-1	ф. № 31	47.5	0.3						0.45			0.45			0.75			0.45			0.45			0.45	
Итого:								**6.27**	**4.3**	**68.6**	**5.17**	**3.74**	**72.3**	**2.91**	**2.28**	**78.4**	**2.32**	**1.79**	**77.2**	**2.28**	**1.82**	**79.8**	**2.25**	**1.64**	**72.9**

ПС	Присоединения, подключенные под АЧР	Уставки АЧР						Мощность (Р), МВт															
		АЧР-1		АЧР-2		ЧАПВ		12-00			13-00			14-00			15-00			16-00			17-00		
								нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение
		Гц	сек	Гц	сек	Гц	сек	МВт	МВт	%	МВт	МВт	%	МВт	МВт	%	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	%	МВт	МВт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ГПП-1	ф. № 4	47.5	0.3						0.2			0.2			0.2			0.2			0.2			0.2	
ГПП-1	ф. № 6	47.5	0.3						0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1	
ГПП-1	ф. № 10	47.5	0.3						0.03			0.03			0.03			0.03			0.03			0.15	
ГПП-1	ф. № 14	47.5	0.3						0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.1	
ГПП-1	ф. № 17	47.5	0.3						0.05			0.05			0.05			0.05			0.2			0.2	
ГПП-1	ф. № 29	47.5	0.3						0.45			0.45			0.45			0.3			0.3			0.3	
ГПП-1	ф. № 30	47.5	0.3						0.24			0.24			0.27			0.21			0.18			0.39	
ГПП-1	ф. № 31	47.5	0.3						0.45			0.45			0.45			0.45			0.45			0.45	
Итого:								**2.32**	**1.62**	**69.8**	**2.32**	**1.62**	**69.8**	**2.17**	**1.65**	**76.0**	**1.98**	**1.44**	**72.7**	**2.22**	**1.56**	**70.3**	**2.91**	**1.89**	**64.9**

ПС	Присоединения, подключенные под АЧР	Уставки АЧР						Мощность (Р), МВт															
		АЧР-1		АЧР-2		ЧАПВ		18-00			19-00			20-00			21-00			22-00			23-00		
								нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение	нагр. ПС	нагр. АЧР	выполнение
		Гц	сек	Гц	сек	Гц	сек	МВт	МВт	%	МВт	МВт	%	МВт	МВт	%	МВт	МВт	МВт	МВт	МВт	%	МВт	МВт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
ГПП-1	ф. № 4	47.5	0.3						0.8			0.6			0.8			1			0.8			1.2	
ГПП-1	ф. № 6	47.5	0.3						0.1			0.2			0.4			0.2			0.4			0.4	
ГПП-1	ф. № 10	47.5	0.3						0.15			0.3			0.3			0.3			0.45			0.3	
ГПП-1	ф. № 14	47.5	0.3						0.1			0.1			0.1			0.1			0.1			0.2	
ГПП-1	ф. № 17	47.5	0.3						0.2			0.4			0.4			0.4			0.4			0.4	
ГПП-1	ф. № 29	47.5	0.3						0.9			0.8			0.9			0.9			0.6			0.9	
ГПП-1	ф. № 30	47.5	0.3						0.21			0.24			0.24			0.24			0.3			0.24	
ГПП-1	ф. № 31	47.5	0.3						0.9			0.9			0.9			0.9			0.9			0.9	
Итого:								**5.14**	**3.36**	**65.4**	**5.41**	**3.54**	**65.4**	**6.44**	**4.04**	**62.7**	**6.51**	**4.04**	**62.1**	**6.47**	**3.95**	**61.1**	**7.31**	**4.54**	**62.1**

Главный энергетик ОАО "Вишневогорский ГОК" **М.В.Черкасов**