

Информация о вводе в ремонт и выводе**ОАО «Вишне**

№ п/п	Наименование электросетевого объекта	Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчётного месяца	
1	Т1 110/35/10 ГПП - 3	-	-
2	Т2 110/35/10 ГПП - 3	-	-
3	ячейка 3 ЗРУ-10 кВ ГПП - 3	-	-
4	ячейка 4 ЗРУ-10 кВ ГПП - 3	-	-
5	ячейка 29 ЗРУ-10 кВ ГПП - 3	-	-
6	ячейка 30 ЗРУ-10 кВ ГПП - 1	-	-
7	ячейка 21 ЗРУ-10 кВ ГПП - 1	-	-
9	ячейка 4 ЗРУ-6 кВ ГПП - 2	-	-
10	ячейка 27 ЗРУ-6 кВ ГПП - 2	-	-
11	ячейка 22 ЗРУ-6 кВ ГПП - 2	-	-

12	ячейка 7 ЗРУ-6 кВ ГПП – 2	-	-
13	ячейка 31 РУ-0,4 кВ ГПП – 2	-	-
14	ячейка 3 РУ-0,4 кВ ГПП – 2	-	-

це из ремонта электросетевых объектов

зогорский ГОК» , 2016 год (июнь)

Примечание

Резерв

Ремонтов не проводилось

Ремонтов не проводилось

Ремонтов не проводилось

Ремонтов не проводилось

Ремонтов не проводилось

Ремонтов не проводилось

Ремонтов не проводилось

Ремонтов не проводилось

Ремонтов не проводилось

Ремонтов не проводилось

Ремонтов не проводилось

Ремонтов не проводилось